

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: SYNERGAS, s. r. o., Ďateľinová 10, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Poprad (SYNERGAS)

Dátum merania: 24.07.2018

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 07:39 - 08:02

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	20,0	21,0	0,2	26,5	26,3	25,74	1,02
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	21,0	21,0	26,6	52,6	26,0	25,69	1,01
		2							
		3							
3	Patron Natural 95	1	21,2	21,4	78,0	103,4	25,4	25,78	0,99
		2							
		3							
4	Patron Natural 95	1	20,8	21,0	52,6	77,9	25,3	25,69	0,98
		2							
		3							