Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Jesenské

Dátum merania: 26.07.2019

Čas merania: 05:00 - 05:16

Metodika a metóda merania:
STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	18,3	18,3	600,3	625,8	25,5	24,98	1,02
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	18,3	18,2	625,8	650,4	24,6	25,12	0,98
		2							
		3							
3	Patron Natural 95	1	18,3	18,4	650,4	676,0	25,6	25,30	1,01
		2							
		3							
4	Patron Natural 95	1	18,4	18,4	676,0	700,7	24,7	24,96	0,99
		2							
		3							