

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Rimavská Sobota

Dátum merania: 26.07.2019

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 05:40 - 06:01

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Natural 95	1	18,2	18,1	100,1	124,9	24,8	25,04	0,99
		2							
		3							
1	Patron Natural 95	1	18,3	18,4	199,1	223,5	24,4	25,05	0,97
		2							
		3							
2	Natural 95	1	18,1	18,2	124,9	149,8	24,9	25,03	0,99
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	18,2	18,3	223,5	247,7	24,2	24,99	0,97
		2							
		3							
3	Natural 95	1	18,3	18,2	149,8	174,4	24,6	25,14	0,98
		2							
		3							
3	Patron Natural 95	1	18,1	18,0	247,7	272,0	24,3	24,82	0,98
		2							
		3							
4	Natural 95	1	18,3	18,4	174,4	199,0	24,6	25,12	0,98
		2							
		3							
4	Patron Natural 95	1	18,0	18,1	272,0	296,6	24,6	25,06	0,98
		2							
		3							