

Záznam a vyhodnotenie merania prevádzkovej účinnosti systému II. stupňa rekuperácie benzínových pár

Prevádzkovateľ ČS: GAS product & services a.s., Tuhovská 1, Bratislava

Názov ČS: ČS PHM GAS, Jesenské

Dátum merania: 07.09.2018

Metodika a metóda merania:

Čas merania: 11:00 - 11:20

STN EN 16321-2, mokrá metóda B

Výdajné miesto	Pištoľ	Čís. mer.	Teplota okolia [°C]		Stav plynomera [l]		Presatý objem pár [l]	Vydaný objem benzínu	R - pomer pár a benzínu
			začiatok skúšky	koniec skúšky	začiatok skúšky	koniec skúšky			
1	Patron Natural 95	1	24,3	24,3	700,1	724,8	24,7	25,50	0,97
		2							
		3							
2	Patron Natural 95	1	24,3	24,3	724,8	750,0	25,2	25,39	0,99
		2							
		3							
3	Patron Natural 95	1	24,1	24,2	750,1	776,1	26,0	25,52	1,02
		2							
		3							
4	Patron Natural 95	1	24,1	24,0	776,1	802,1	26,0	25,44	1,02
		2							
		3							